



ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН

Пловдив, 4000, ул. Хр.Г.Данов" №39 тел: (032) 658 211, факс: (032) 626 204
www.plovdivcentral.org; e-mail: centralplovdiv@abv.bg

Изх. №

94012-14517/4/
№ 10 2015г.

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.101 Б, АЛ.6 ОТ ЗОП

Във връзка със зададени въпроси относно провеждане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен инвестиционен план на нова сграда за шест градински групи на ЦДГ „Каменица” в УПИ II-523.1164, детска градина, кв. 378 по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Аспарух” №57 по e-mail на район Централен, община Пловдив с вх. № 94012-14517(4)/05.10.2015г., а именно:

1. „В списъка на техническите лица към т.4.2. от изискванията на конкурса не е дадена отделна специалност за СОТ и КСС, а в техническото задание са зададени като отделни части от работния проект. Следва ли да са отделни специалисти или може да се изпълняват от останалите проектантите от екипа”
2. „В техническото задание е дадена площ на занималнята и спалнята към всяка група да са с обща площ 4 кв.м./дете (~100кв.м.), което се различава съществено от изискванията на Наредба № 3 от 5 февруари 2007г. за здравните изисквания към детските градини: „чл.10.(1) В детската градина се изграждат следните помещения: 1. Спалня и занималня с площ по 100 м² за целодневна и нощуваща група и по 50 м² за полудневна група, при осигуряване на минимум 4 м² площ на едно дете....”, което прави 200 м² за всяка градинска група.”

даваме следните разяснения:

По т.1 За част СОТ и КСС не се изисква посочване на отделни специалисти за изработване на тези проектни части.

По т.2 Съгласно чл.10 (5) от Наредба № 3/5.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини – „Общата площ на помещенията спалня и занималня трябва да осигурява най-малко 4 м² на всяко дете.

БОРИСЛАВ СТАМАТОВ

ИД Кмет на район „Централен”

Съгл. Заповед № РД-15-743/18.09.2015г.



ЮП/